

编号: CNEx19.5142



国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 苏州倍佳安防爆电气有限公司  
( 昆山市千灯镇立益路 399 号 2 号厂房三楼 )  
产品名称 隔离式安全栅  
型号规格 EXCOM-232 DC24V  
防爆标志 [Ex ia Ga] IIC / [Ex ia D]  
产品标准 Q/320583LBJA006-2018  
总装图号 EXCOM-232-00 EXCOM-485-00

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

- GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
- GB3836.4-2010 《爆炸性环境 第 4 部分: 由本质安全型“i”保护的的设备》
- GB12476.1-2013 《可燃性粉尘环境用电气设备 第 1 部分: 通用要求》
- GB12476.4-2010 《可燃性粉尘环境用电气设备 第 4 部分: 本质安全型“iD”》

记事: 见附页。

国家防爆

中心主任

颁发日期

2021年3月16日

本证有效期

2021年3月16日至2024年10月20日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
邮政编码: 473008  
电话: 0377-63258564  
传真: 0377-63208175  
网址: www.china-ex.com



公众号

注: 本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。登录网站或关注公众号查询真伪 6330 1645 0188 1667 查询方式: www.china-ex.com



国家防爆

# 防爆合格证 (附页)

- 1.本证书可代表产品型号: EXCOM-485、EXCOM-232;  
防爆标志: [Ex ia Ga] IIC / [Ex ia D]。
- 2.各型号本安参数如下 (Um=250VAC/DC):

型号	防爆标志	本安参数					
		输出端子	Uo(VDC)	I <sub>o</sub> (mA)	P <sub>o</sub> (mW)	Co(μF)	Lo(mH)
EXCOM-485	[Ex ia Ga] IIC / [Ex ia D]	1, 2 端	6.6	11.2	18.5	15	45
		3, 4 端	28	93	650	0.05	2.4
EXCOM-232	[Ex ia Ga] IIC / [Ex ia D]	1, 2 端	18	6	27	0.21	100
		1, 3 端	18	6	27	0.21	100
		4, 6 端	28	93	650	0.05	2.4

- 3.本证书为增加粉尘标志及更改制造单位地址换发证书。

中心主任

颁发日期

2021年3月16日

本证有效期

2021年3月16日至2024年10月20日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
邮政编码: 473008  
电话: 0377-63258564  
传真: 0377-63208175  
网址: www.china-ex.com



公众号