

编号: CNEx19.5141



国家防爆

防爆合格证

制造单位 苏州倍佳安防爆电气有限公司
(昆山市千灯镇立益路 399 号 2 号厂房三楼)
产品名称 隔离式安全栅
型号规格 EXDI-11 DC24V
防爆标志 [Ex ia Ga] IIC / [Ex ia D]
产品标准 Q/320583LBJA006-2018
总装图号 EXDI-11-00

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

- GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
- GB3836.4-2010 《爆炸性环境 第 4 部分: 由本质安全型“i”保护的的设备》
- GB12476.1-2013 《可燃性粉尘环境用电气设备 第 1 部分: 通用要求》
- GB12476.4-2010 《可燃性粉尘环境用电气设备 第 4 部分: 本质安全型“ID”》

记事: 见附页。


中心主任

颁发日期

2021年3月16日

本证有效期

2021年3月16日至2024年10月20日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
网址: www.china-ex.com



公众号

注: 本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。登录网站或关注公众号查询真伪 1866 2090 7927 9602 查询方式: www.china-ex.com



国家防爆

防爆合格证 (附页)

- 1. 本证书可代表产品型号: EXDI-11、EXDI-12、EXDI-22;
防爆标志: [Ex ia Ga] IIC / [Ex ia D]。
- 2. 各型号本安参数如下 (Um=250VAC/DC):

型号	防爆标志	本安参数					
		输出端子	Uo(VDC)	I0(mA)	P0(mW)	Co(μF)	Lo(mH)
EXDI-11	[Ex ia Ga] IIC / [Ex ia D]	1, 2 端	10.5	13	34	1.7	100
EXDI-12		1, 2 端	10.5	13	34	1.7	100
EXDI-22		1, 2 端 3, 4 端	10.5	13	34	1.7	100

- 3. 本证书为增加粉尘标志及更改制造单位地址换发证书。

中心主任

颁发日期

2021年3月16日

本证有效期

2021年3月16日至2024年10月20日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
网址: www.china-ex.com



公众号