



# 防爆合格证

制造单位 苏州倍佳安防爆电气有限公司  
 江苏省昆山市千灯镇立益路 399 号 2 号厂房三楼  
 产品名称 隔离式安全栅  
 型号规格 EXFI2  
 防爆标志 [ Exia Ga ] IIC, [ Exia D ]  
 产品标准 Q/320583 LBJA006-2018  
 总装图号 EXFI2.00

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

- GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
- GB3836.4-2010 《爆炸性环境 第 4 部分: 由本质安全型“i”保护的的设备》
- GB12476.1-2013 《可燃性粉尘环境用电气设备 第 1 部分: 通用要求》
- GB12476.4-2010 《可燃性粉尘环境用电气设备 第 4 部分: 本质安全型“iD”》

记事:

1.本证书可代表产品型号 EXVI, EXVI2, 防爆标志均为 [ Exia Ga ] IIC, [ Exia D ]。

2.本安参数: Um=250VAC/DC

EXFI2 配电端: Uo=28VDC, Io=93mA, Po=650mW, Co=0.08uF, Lo=4mH;  
 EXFI2 信号端: Uo=5.6VDC, Io=11mA, Po=15.4mW, Co=54uF, Lo=30mH。  
 EXVI 配电端: Uo=24VDC, Io=83mA, Po=498mW, Co=0.125uF, Lo=5mH;  
 EXVI 信号端: Uo=5.5VDC, Io=0.6mA, Po=0.825mW, Co=58uF, Lo=100mH;  
 EXVI2: Uo=5.5VDC, Io=0.6mA, Po=0.825mW, Co=58uF, Lo=100mH。

中心主任

颁发日期

2021年12月9日

本证有效期

2021年12月9日至2026年12月8日



南阳防爆电气研究所  
 国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号